



寸法表

呼び	D ₁
50	68
65	83
80	95
100	121
125	145
150	169
200	219

部品表

部番	部品名	材質	備考
①	止水パッキン	C Rクロロブレンゴム	-
②	上部円板	S S 400鉄	電気めっき
③	特注ボールバルブ	銅製	電気めっき
④	バルブパッキン	C Rクロロブレンゴム	-
⑤	下部円板	S S 400鉄	電気めっき

—注記—

滴水テスト器具をCOS-Tに取り付ける際は、COS-T側の突起部と器具側の切り欠き部を合わせて挿入して下さい。
 市販のスパナ、モンキーで六角ナットを回して、適度に締め付けて下さい。
 水張り前にバルブを閉じて、試験後はバルブを開けて水抜きして下さい。
 水抜き後は六角ナットを緩めて器具を取り外して下さい。蓋の取り付けの際は各ボルトを均等に締めて下さい。
 複数階を同時に試験する場合は、二階（約10m）を限度として下さい。
 耐水圧は0.1MPaを限度として下さい。
 繰り返しご使用の場合、消耗により故障する事がありますのでその際は新品をお買い求め下さい。
 圧送排水には使用しないで下さい。
 本製品は縦管内に排水されます。

図名	COS-T用滴水テスト器具			符号	M 50~200	縮尺	1/1
設計	野島	野島	梅村	記事	図例：100 A		
	2009.12.05	2009.12.05	2009.12.05				
伊藤鉄工株式会社				図番	G13A10001	発行	1/1