

令和元年 3 月吉日

お取引様各位

埼玉県川口市元郷 3-22-23

伊藤鉄工株式会社

排水通気用防水継手の防錆処理のお願い

①ボルト穴ネジ部及びベントキャップネジ部について

ネジ部の接合は、内ネジ部と外ネジ部に防錆が必要なため、防錆性能のある液状シーラント剤を使用し、確実に施工してください。

推奨液状シーラント剤：日本水道協会 JWWA K 161 相当品

②ベントキャップ及びカバーについて

排水通気用防水継手の塗装は、1次防錆塗装で長期の防錆効果はございません。

ご使用に際しては、防錆・耐候性のある塗料で上塗りをおこなっていただきますよう、お願いいたします。

※尚、本体に関して露出する場合は、塗料の上塗りを推奨いたします。

